

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г.Владивосток,
ул.Уткинская, 36
Телефон, факс: (423)240-21-85
ОКПО: 77427364 ОГРН: 1052542950130
ИНН/КПП: 2536153796/ 253601001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015
Срок действия аттестата аккредитации
(бессрочно)

Испытательный центр несет ответственность за результаты испытаний только в переданных на исследование образцах. Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена. Дата оформления протокола соответствует дате окончания исследований.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОДЫ**

№ 11245-В от 22 августа 2019 г.

Заявитель ООО "СЕНАТ"; Хабаровский край, г.Бикин, ул.Лазо.,185, каб.104
(наименование, адрес)

Наименование пробы (образца) Вода из подземного источника централизованного водоснабжения 3
класса - оголовок

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)
ООО "СЕНАТ"

Юридический адрес Хабаровский край, г.Бикин, ул.Лазо.,185, каб.104

Пробы отобраны и направлены

Пожарское санитарно-эпидемиологическое отделение Лесозаводского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)
эпидемиологии в Приморском крае", ; Помощник врача по общей гигиене Ковтун Н.Н.

Пробы доставлены

Пожарское санитарно-эпидемиологическое отделение Лесозаводского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)
эпидемиологии в Приморском крае", ; Помощник врача по общей гигиене Ковтун Н.Н.

Дата отбора пробы (образца) 20 августа 2019 г.

Дата доставки пробы (образца) 20 августа 2019 г.

время доставки пробы (образца) 10:00

Основание для отбора проб По договору

№ Г5/000 от 09.01.19
01

Код проб 11245/08/19/1-1

Упаковка, маркировка стерильная лабораторная посуда, сумка-холодильник

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения соблюдены

Средства измерений

Название и марка прибора	Завод.№	№ свидетельства	Дата свид.	Дата действ.
Спектрофотометр UNICO 1201	WP0607072	008522	24.10.2018	23.10.2019
Термостат электрический суховоздушный "ТС-80М-2"	654	Протокол № 86	21.05.2019	20.05.2020

НД на продукцию и методы отбора проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

НД на методы испытаний:

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"

ГОСТ 4245-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов"

ГОСТ 31868-2012 "Вода. Метод определения цветности"

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ"

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности"

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора"

Код пробы 11245/08/19/1-1**Объект:** : водозабор; скважина №37**Место отбора пробы:** г. Бикин**Дата отбора пробы:** 20.08.2019**время:** 7:00**Дата и время начала исслед:** 20.08.2019 10:10**Объем пробы:** 2 л

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед.изм	НД на метод исследования
Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)				
цветность	45,5±9,1	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	2±0,4	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
запах при 20 град.С	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
Физико-химические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)				
Нитраты (NO3)	21,6±3,2	не более 45	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
хлориды	20,8±2,1	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
аммиак и аммоний-ион	0,47±0,09	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
нитриты	1,1±0,28	не более 3,3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г.Дальнереченск, ул.Ленина, 16)				
общее микробное число (ОМЧ)	6	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	3,3	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили: _____ А.С. Матяж, Химик-эксперт

_____ О.Ю. Прошаева, Биолог

Лица ответственные за оформление протокола: _____ Н.Н. Ковтун, Помощник врача по общей гигиене

Начальник отделения СГМБЛИ

Зам. руководителя ИЛЦ



И.С. Казакевич

И.К. Шевелев