

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г.Владивосток,
ул.Уткинская, 36

Телефон, факс: (423)240-21-85

ОКПО: 77427364 ОГРН: 1052542950130

ИНН/КПП: 2536153796/ 253601001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015

Срок действия аттестата аккредитации
(бессрочно)

Испытательный центр несет ответственность за результаты испытаний только в переданных на исследование образцах. Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена. Дата оформления протокола соответствует дате окончания исследований.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОДЫ**

№ 11471-В от 26 августа 2019 г.

Заявитель ООО "СЕНАТ" Хабаровский край, г.Бикин, ул.Лазо, 185, каб. 104;
(наименование, адрес)

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения (из подземного источника)

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)
ООО "СЕНАТ"

Юридический адрес Хабаровский край, г.Бикин, ул.Лазо, 185, каб. 104

Пробы отобраны и направлены

Пожарское санитарно-эпидемиологическое отделение Лесозаводского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", ; Помощник врача по общей гигиене Ковтун Н.Н.
(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)

Пробы доставлены

Пожарское санитарно-эпидемиологическое отделение Лесозаводского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", ; Помощник врача по общей гигиене Ковтун Н.Н.
(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)

Дата отбора пробы (образца) 22 августа 2019 г.

Дата доставки пробы (образца) 22 августа 2019 г.

время доставки пробы (образца) 10:00

Основание для отбора проб По договору

№ Г5/000 от 09.01.19
01

Код проб

11471/08/19/1-1

Упаковка, маркировка стерильная лаб.посуда, бутылка из полимерного материала, сумка-холодильник

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения соблюдены

Средства измерений

Название и марка прибора	Завод.№	№ свидетельства	Дата свид.	Дата действ.
Спектрофотометр UNICO 1201	WP0607072	008522	24.10.2018	23.10.2019
Термостат электрический суховоздушный "ТС-80М-2"	654	Протокол № 86	21.05.2019	20.05.2020

НД на продукцию и методы отбора проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

НД на методы испытаний:

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"

ГОСТ 4245-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов"

ГОСТ 31868-2012 "Вода. Метод определения цветности"

ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ"

ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности"

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код пробы 11471/08/19/1-1/1**Объект:** перед подачей в сеть из подземного источника (ВНС, РЧВ); водозабор; на выходе**Место отбора пробы:** Хабаровский край, г. Бикин**Объем пробы:** 1 л**Дата отбора пробы:****время:****Дата и время начала исслед:**

22.08.2019

10:10

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Ед. изм	НД на метод исследования
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------	--------------------------

Органолептические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 16)

цветность	48±9,6	не более 20	градус	ГОСТ 31868-2012
мутность	2,8±0,56	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
запах при 20 град.С	1	не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Физико-химические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 16)

Нитраты (NO ₃)	32,6±4,9	не более 45	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
хлориды	30,3±3	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
аммиак и аммоний-ион	0,6±0,12	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
нитриты	0,62±0,16	не более 3,3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014

Микробиологические показатели (Адрес лаборатории: 692132, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 16)

общее микробное число (ОМЧ)	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены в 100	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
общие колиформные бактерии (ОКБ)	1	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

А.С. Матаж, Химик-эксперт

О.Ю. Прошаева, Биолог

Лица ответственные за оформление протокола:

Н.Н. Ковтун, Помощник врача по общей гигиене

Начальник отделения СГМБЛИ

Зам. руководителя ИЛЦ

И.С. Казакевич

И.К. Шевелев