

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЗА апрель 2021 года.

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Химические показатели вещества	ИСТОЧНИК				ВЫХОД В СЕТЬ				РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ						
	Число проб	Из них неуд.	Величина показателя		Число проб	Из них неуд.	Величина показателя		Число проб	Из них неуд.	Величина показателя				
			Мин.	Макс.			Сред.	Мин.			Макс.	Сред.	Мин.	Макс.	Сред.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Запах 20°	1	-	0	0	0	5	-	0	1	0,2	3	-	0	0	0
Привкус	1	-	0	0	0	5	-	0	0	0	3	-	0	0	0
Мутность	1	-	1,4	1,4	1,4	5	1	1,6	1	1,25	3	-	0,93	1,27	1,09
Цветность	1	1	34	34	34	5	2	17	30	22,32	3	-	19	20	19,6
pH	1	-	7,85	7,85	7,85						3	-	7,14	7,3	7,28
Окисляемость перманганатная	1	-	3,19	3,19	3,19						3	-			
жесткость	1	-	3,45	3,45	3,45						3	-			
Общая минерализация (сухой остаток)	1	-	587	587	587						3	-			

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Химические показатели вещества	ИСТОЧНИК				ВЫХОД В СЕТЬ				РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ						
	Число проб	Из них неуд.	Величина показателя		Число проб	Из них неуд.	Величина показателя		Число проб	Из них неуд.	Величина показателя				
			Мин.	Макс.			Сред.	Мин.			Макс.	Сред.			
ТКБ	1	-	не обнар	не обнар	5	-	не обнар	не обнар	3	-	не обнар	не обнар			
ОКБ	1	-	не обнар	не обнар	5	-	не обнар	не обнар	3	-	не обнар	не обнар			
ОМЧ	1	-	2	2	2	5	-	1	2	1,6	3	-	1	1	1

Долгошей Н.Г.8421552164